

附件 1

2023 年建筑装饰装修材料产品专项监督检查生产领域不合格产品汇总表

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市县(区)	商标	样品规格型号	生产日期	判定	不合格项目	备注
1	HDPE 管材(给水用 HDPE 管)	宁夏三正世通橡塑科技有限责任公司	宁夏三正世通橡塑科技有限责任公司	灵武市	-	6m/根, DN63, 1.0Mpa, 壁厚: 3.8mm	2023-03-24	不合格	灰分	
2	HDPE 管材(给水用 HDPE 管)	宁夏三正世通橡塑科技有限责任公司	宁夏三正世通橡塑科技有限责任公司	灵武市	-	6m/根, DN40, 1.6Mpa, 壁厚: 3.7mm	2023-03-17	不合格	灰分	
3	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	宁夏永乾保温材料有限公司	宁夏永乾保温材料有限公司	灵武市	-	EPS, 1200mm × 600mm × 80mm, 密度: 20kg/m ³ , B2 (E) 级	2023-04-17	不合格	表观密度偏差	
4	承重混凝土多孔砖	宁夏阳帆新型建材有限公司	宁夏阳帆新型建材有限公司	利通区	-	LPB 240mmx115mmx90mm	2022-07-24	不合格	抗压强度、抗冻性	