

2023 年建筑装饰装修材料产品专项监督检查流通领域不合格产品汇总表

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市县(区)	商标	样品规格型号	生产日期	判定	不合格项	备注
1	精品家装(PP-R)管	泾源县福有五金建材水暖部	陕西腾牛管业有限公司	泾源县	-	dn20 × en3.4, pn=2.5 Mpa	2023-02-28	不合格	静液压强度、灰分、氧化诱导时间	
2	双层 PP-R 热水管	海原县金荣五金电料部	山东驰辉塑业有限公司	海原县	-	dn20 × 2.8、PN2.0MPa、S3.2、4 米/根	2023-05-29	不合格	平均外径、静液压强度、灰分、氧化诱导时间	
3	陶瓷砖(美福尔)	石嘴山市大武口区美朵建材经销部	佛山市千禾陶瓷有限公司	大武口区	-	400 × 800mm, 7 片/件	2022-05-31	不合格	吸水率、断裂模数、有釉砖抗釉裂性	
4	热轧带肋钢筋	宁夏志泉商贸有限公司	兰鑫钢铁集团有限公司	红寺堡区	-	Φ12mm, 9m/支	2023-06-04	不合格	屈服强度	
5	热轧带肋钢筋(14mm)	石嘴山市润昌泰工贸有限公司	-	大武口区	-	规格: 14mm, 钢的牌号: HRB400E	2023-05-18	不合格	屈服强度、重量偏差	
6	合成树脂乳液外墙涂料(晴雨型外墙漆)	海原县海城镇商联涂料建材部	西安幻彩涂料有限公司	海原县	臻乐士	重量: 20kg	2023-06-04	不合格	耐洗刷性、耐沾污性	
7	小型断路器	平罗县新鹏展机电建材批发部	人一民电气设备有限公司	平罗县	-	DZ47-63 S 型 红手柄 极数 2P	2023-07-01	不合格	脱扣特性试验、耐异常发热、耐燃	

8	雅陶世家陶瓷	固原经济开发区金赛迪瓷砖经销部	宝鸡中祺陶瓷有限公司	原州区	-	型号: 3T203 色号: 17 规格: 300 × 600mm	2023-02-24	不合格	吸水率	
9	陶瓷砖	大武口区隆湖永锋瓷砖商行	佛山市锦万家陶瓷有限公司	大武口区	-	JG720, 800 × 800mm, 3片/件	2023-04-22	不合格	吸水率、断裂模数	
10	陶瓷砖	彭阳县田现利陶瓷店	陕西德盛坊瓷业有限公司	彭阳县	-	200 × 400 × 9.0 (mm)	2022-10-08	不合格	宽度偏差、厚度偏差、破坏强度、断裂模数、耐污染性、抗釉裂性	
11	陶瓷砖	彭阳县杨廷海瓷砖批发专卖店	佛山市兴博翱陶瓷有限公司	彭阳县	图形+字母	800 × 800 × (10+0.2) mm	2022-09-30	不合格	抗釉裂性	
12	陶瓷砖	固原经济开发区吉莉陶瓷批发部	四川天际陶瓷有限责任公司	原州区	-	400 × 800 × 7.4mm ± 0.5mm	2022-06-15	不合格	抗釉裂性	
13	陶瓷砖	固原经济开发区晚成陶瓷经销部	佛山市杰陶陶瓷有限公司	原州区	古秀	300 × 600 × 7mm	2023-04-29	不合格	吸水率	
14	浸渍胶膜纸饰面细木工板	西吉县森戈装饰材料大全	文安县龙泽木业有限公司	西吉县	-	1200 × 2400 × 18mm	2023-07-25	不合格	浸渍剥离	
15	耐热聚丙烯 (PP-R) 冷热水管	中宁县普尚物资有限公司	浙江海洁水暖器材有限公司	中宁县	海洁日枫	S3.2 PN2.0MPa dn20 × 2.8mm	2023-07-07	不合格	静液压强度、灰分、氧化诱导时间	
16	PP-R 塑料管材	泾源县金鼎装饰材料城	成都红泰塑胶管业有限公司	泾源县	-	dn20 × 2.0MPa, 4m/根	2021-06-07	不合格	壁厚的允许偏差、静液压强度、氧化诱导时间项	