

GB/T 9237—2017《制冷系统及热泵 安全与环境要求》 国家标准第 2 号修改单

本修改单经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)于 20××年×月×日批准,自 20××年×月×日起实施。

附录 B 中新增一种制冷剂,相应增加及调整的内容如下:

在“表 B.2”中新增 R407H 制冷剂及其有关信息(新增内容如下所示)。

表 B.2 非共沸混合制冷剂命名(R400 系列)(新增内容)

制冷剂 编号	组分 ^c (质量分数) %	组分浓度允差 %	安全 类别	实用 限值 ^d kg/m ³	ATEL/ ODL ^g kg/m ³	可燃性 LFL ^h kg/m ³	蒸气密度 ^a 25℃, 101.3 kPa kg/m ³	相对摩尔 质量 ^a	泡点/露点 101.3 kPa ^a ℃	ODP ^{a,c}	GWP ^{a,f} (100 年 ITH)	自燃 温度 ℃
407H	R-32/125/134a(32.5/15.0/52.5)	±1.0/±1.0/±2.0	A1/A1	0.38	0.38	NF	3.28	79.1	-44.7/-37.6	0	1495	ND